УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»

_____ Д.М. Беленький

«___» _____ 201 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ТЗ-12/15

Срок действия с 14.01.2015 по 13.01.2020 г.

ОБОРУДОВАНИЕ
Выключатели элегазовые баковые серии ВТБ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 2000 и 3150 А, номинальный ток отключения 40 кА, климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ
ЗАО «ЗЭТО»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ»)

СООТВЕТСТВУЕТ
техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ОАО «Россети»