

РАЗРАБОТАНО

Первый заместитель генерального
директора ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

И.А. Косолапов

« 18 » 2013 г.



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора по технической политике
ОАО «Россети»

Р.Н. Бердников

« 18 » 2013 г.



ПРОТОКОЛ № 66/13 от 18.09. 2013 г.

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 07.06.2008

Срок действия с 18.09. 2013 г. по 07.06.2018 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Компактные модули КМ-ОРУ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 40 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 55°C)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»