

РАЗРАБОТАНО

Первый заместитель генерального
директора ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов
«» 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора по технической политике
ОАО «Россети»



Р.Н. Бердников
«» 2013 г.

ПРОТОКОЛ № 68/15 от 18.09. 2013 г.

по продлению срока действия Акта приемки №17 от 26.06.2003

Срок действия с 18.09. 2013 г. по 26.06.2018 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Ошиновка жесткая типа ШН (К) на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 40 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного протокола без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»