

РАЗРАБОТАНО

Заместитель Генерального директора – главный инженер
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



Ю.А. Дементьев

2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»



Д.М. Беленький

2014 г.

ДП-101/14
ПРОТОКОЛ № _____ от 08.07. 2014 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№09-28 от 18.06.2009

Срок действия с 08.07. 2014 г. по 18.06.2019.

ОБОРУДОВАНИЕ

Жесткая ошиновка напряжением 220 кВ типа ШН-1(2...8)-220/2000УХЛ1, ШНК-1(2...8)-220/2000УХЛ1 на номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 50 кА

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного протокола без разрешения Заявителя и ОАО «Россети»