

**РАЗРАБОТАНО**  
Заместитель Генерального  
директора – главный инженер  
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



Ю.А. Дементьев

2014 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Первый заместитель Генерального  
директора по инвестиционной дея-  
тельности ОАО «Россети»



Д.М. Беленький

2014 г.

ИП-102/44

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_ от 08.07.2014 г.**

**по продлению срока действия Акта приемки б/н от 30.11.2005**

Срок действия с 08.07.2014 г. по 18.06.2019.

### **ОБОРУДОВАНИЕ**

Жесткая ошиновка напряжением 330 кВ типа ШН-1(2)-330/3150УХЛ1, ШНК-1(2)-330/3150УХЛ1 и ШН-1(2)В-330/3150УХЛ1 на номинальный ток 3150 А, ток термической стойкости 63 кА

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

### **СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ОАО «Россети»

### **РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ОАО «Россети»