

РАЗРАБОТАНО
Заместитель Генерального
директора – главный инженер
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



Ю.А. Дементьев

2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального
директора по инвестиционной дея-
тельности ОАО «Россети»



Д.М. Беленький

2014 г.

17-103/14
ПРОТОКОЛ № _____ **от** 08.07. 2014 г.

**по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№09-29 от 18.06.2009**

Срок действия с 08.07. 2014 г. по 18.06.2019.

ОБОРУДОВАНИЕ

Жесткая ошиновка напряжением 500 кВ типа ШН-1(2)-500/3150УХЛ1, ШНК-1(2)-500/3150УХЛ1 и ШН-1(2)В-500/3150УХЛ1 на номинальный ток 3150 А, ток термической стойкости 63 кА

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «Россети»