

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Р.Н. Бердников

« 08 » _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

В.Н. Чистяков

_____ 2012 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 39-12

Срок действия с 13 . 06 . 2012 г. по 12 . 06 . 2017 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Жесткая ошиновка типа ШН на номинальное напряжение 750 кВ, номинальный ток 3150 А, ток термической стойкости 63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения без разрешения Заявителя и ОАО «ФСК ЕЭС»