РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

_____ П.Ю. Корсунов

«_____»_____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети»

_____ Р.Н. Бердников

«05» ноября 2013 г.

ПРОТОКОЛ №95/13 от 05.11. 2013 г.

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 11.03.1999, срок действия до 02.06.2013

Срок действия с 05. 11 . 2013 по 02.06.2018.

ОБОРУДОВАНИЕ
Разъединители серии РГ и РГП на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 1000, 2000 и 3150 А, токи термической стойкости 20, 31,5 и 40 кА, климатического исполнения УХЛ, категорий размещения 1, 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

СООТВЕТСТВУЕТ
техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного протокола без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»