

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора по технической политике
ОАО «Россети»

Р.Н. Бердников

« 15 » 11 2013 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 125-13**

Срок действия с 15 . 11 . 2013 по 14 . 11 . 2018 .

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители пантографные серии РПВ на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 40 кА и на номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 50 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» (за исключением п.5.7.1 ГОСТ Р 52726-2007 в части передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»