

РАЗРАБОТАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Первый заместитель генерального  
директора по инвестиционной дея-  
тельности ОАО «Россети»

  
И.А. Косолапов

  
Д.М. Беленький

«» 2014 г.

«29» Апреля 2014 г.

ИД-37/14  
ДОПОЛНЕНИЕ № \_\_\_ от 29.04.2014

к Акту приемки б/н от 20.12.2001, срок действия до 01.06.2018.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители типа РПГ на номинальные напряжения 330 и 500 кВ, номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 40 кА (время протекания тока термической стойкости 3 с), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя и ОАО «Россети»

