

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
директора по технической
политике ОАО «Россети»

_____ Р.Н. Бердников
«_____» _____ 2013 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 105-13

Срок действия с 02 . 10 . 2013 г. по 01 . 10 . 2013 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока с элегазовой изоляцией серии ТОГП на номинальное напряжение 500 кВ, номинальный ток первичной обмотки до 4000 А, ток термической стойкости 63 кА, климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЗЭТО – Газовые Технологии»
(182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79).

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети».

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Для применения на объектах ОАО «Россети».