



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01893

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ССВЭ RU M064.H.01893

Сертификат действителен до 20 ноября 2019 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ
удостоверяет соответствие
ПРОДУКЦИИ (наименование изделия,
тип, вид, марка и т.д.)

34 1413
Код К-ОКП
8535 00 0000
Код ТН ВЭД

Выключатели элегазовые баковые серии ВТБ-110 со встроенными трансформаторами тока ТВ-110 и пружинным приводом на Уном 110 кВ, I ном до 3150 А, I о.ном 40 кА, климатического исполнения УХЛ1, изготавливаемые серийно по техническим условиям ТУ 3414-101-49040910-2012

требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52565-2006

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и адресные данные)

Код ОКПО

ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»



182100, г. Великие Луки,
Октябрьский проспект, 79

Документы о стабильности производства:

Сертификат выдан на основании:

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
ИЦ ЗАО «ЗЭТО»	Отчет 01-3/1-13-73-О-2014 от 18.11.2014	РОСС.RU.0001.22MB09

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

СЕРТИФИКАТ выдан (наименование Органа, выдавшего сертификат и его адресные данные):

Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ

111250, Россия, Москва,
Красноказарменная ул., 12



Президент

Ю. К. Розанов

Генеральный директор

В. П. Белотелов

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

Дата регистрации

20 ноября 2014 г.