

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.H04897

Срок действия с 16.11.2015

по 15.11.2018

№ **0058340**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11AB51

ПРОДУКЦИИ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Юридический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

Фактический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ

Комплектные распределительные устройства серии "ZETO" на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток до 4000А, ток термической стойкости до 40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3.

Серийный выпуск по ГОСТ 14693-90.

код ОК 005 (ОКП):

34 1471

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 14693-90 Пп. 2.1-2.13, разд. 3

код ТН ВЭД России:

8537 20 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЗЭТО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", ОГРН: 1156027008103, ИНН: 6025047403.

Адрес производства: РФ, 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 13а, помещение 1006

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ЗЭТО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ",

РФ, 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 13а, помещение 1006.

Тел.: 8 (81153) 6-38-57.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1346/11-15 от 16.11.2015 года, выдан Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ЛТ83, сроком действия до 07.09.2016 года;

Декларация о соответствии № РОСС RU.AB.51.Д01656 от 16.11.2015 года до 15.11.2018 года, выдана органом по сертификации продукции ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB51.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

В.Е. Мельников
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Баскаков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации