


## УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента  
по работе с производителями  
оборудования ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

« 02 » марта 2016 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № 13-41/16

Срок действия с 02 . 03 . 2016 г. по 01 . 03 . 2021 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией серии ЯТЭ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 2500 А (сборных шин 3150 А), ток термической стойкости 40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 2

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ»)

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора и тока конденсаторных батарей, класс по включающей способности быстродействующего заземлителя Е0)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»