

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по  
работе с производителями  
оборудования ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

2016 г.

ПРОТОКОЛ № ИТ-91/16 от 10.08. 2016 г.

по продлению срока действия  
Заключения аттестационной комиссии №46-11 от 14.06.2011  
с Дополнением №ИД-21/15 от 04.02.2015

Срок действия с 10.08. 2016 г. по 09.08.2021 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Трансформаторы тока с газовой изоляцией серии ТОГФ, на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи первичной обмотки до 2000А, ток термической стойкости до 40 кА (в течение 1,0 с), ток взрывобезопасности 40 кА (в течение 0,3 с), климатического исполнения УХЛ\* (элегаз, с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 55°С) и УХЛ (азот), категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-086-49040910-2010 (ИВЕЖ.671214.001 ТУ)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ»), (г. Великие Луки)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Протокола без разрешения ПАО «Россети»