

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

«28» июня 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

«17» августа 2016 г.

Внесено

**ДОПОЛНЕНИЕ № ТЭ-97/16 от 17.08. 2016 г.
к заключению аттестационной комиссии №ИЗ-41/16 от 02.03.2016, срок
действия до 01.03.2021**

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией серии ЯТЭ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 2500 А (сборных шин 3150 А), ток термической стойкости 40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора и тока конденсаторных батарей)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»