

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

« 01 » марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

« 01 » марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ № ИТД-9/17 от 01.03. 2017 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№ 56-11 от 28.07.2011 (с Дополнением №33/13 от 21.05.2013), срок дей-
ствия до 28.07.2016 и дополнению

Срок действия с 01.03. 2017 г. до 28.07.2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели элегазовые колонковые серии ВГТ-110 на номинальное напря-
жение 110 кВ, номинальные токи 2000 и 3150 А, номинальный ток отключе-
ния 40кА, климатического исполнения У (элегаз) и УХЛ* (смесь
42%SF₆+58%CF₄, с нижним значением температуры при эксплуатации до ми-
нус 55°С), категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод Электротехнического оборудования»
(ЗАО «ЗЭТО»)

Россия, 182100, Псковская область, г.Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д.79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии»
(ООО «ЗЭТО-ГТ»)

Россия, 182100, Псковская область, г.Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д.79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для
коммутации тока шунтирующего реактора)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения
без разрешения ПАО «Россети»