

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РЗЧ-20 УЗ.1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
Заказчик _____

код города/телефон _____
Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-45
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители предназначены для закорачивания генераторов, генераторов-двигателей с погашенным полем ротора при электрическом торможении гидроагрегатов ГЭС и ГАЭС.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 10°C;
- влажность 80% при температуре плюс 20°C.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное напряжение	20 кВ	
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	10000 А / 63 кА / 160 кА	
		16000 А / 125 кА / 320 кА	
3	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	
4	Привод разъединителя	Электродвигательный ПД-11-08УХЛ1	
		Электродвигательный ПД-14-12УХЛ1 *	
5	Наличие выносного блока управления привода	По заказу	
6	Дополнительные требования к разъединителю		
7	Количество комплектов заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

* Привод для ремонтных целей (взамен ПДГ-9П-08УХЛ1).