

Опросный лист № _____ на разъединители серии РГ(Ж) на номинальные напряжения 330, 500 кВ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»
182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-44
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители двухколонковые горизонтально-поворотного типа, выпускаются отдельными полюсами, имеют два типоразмера по видам установки:

- РГ – на собственные опорные стойки, закрепляемые на шпильки бетонных фундаментов;
- РГЖ - на железобетонные опорные конструкции (присоединительные размеры соответствуют разъединителям серии РНДЗ).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм;
- сейсмичность местности до 8 баллов по шкале MSK-64.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Типоразмер разъединителя (наличие металлоконструкций) ¹⁾	РГ (с опорными стойками)	
		РГ (без опорных стоек)	
		РГЖ (с кронштейном для крепления привода к ж/б опоре)	
		РГЖ (без кронштейна)	
2	Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение	330кВ / 363кВ	
		500кВ / 550кВ	
3	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	2000А / 40кА / 100кА	
		3150А / 63кА / 160кА	
4	Степень загрязнения по ГОСТ 9920	330 кВ	II*
			III
			IV
		500 кВ	II*
III			
5	Количество заземлителей	2	
		1а (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки)	
		1б (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки)	
6	Привод разъединителя ²⁾	ПД-14	³⁾
7	Высота разъединителя от земли (без учета высоты фундамента) до контактной площадки выводов, мм	Стандартная поставка	
		По заказу (указать высоту)	
8	Высота фундамента, мм		
9	Дополнительные требования к разъединителю		
10	Количество комплектов заказа		

Примечания:

¹⁾ Стандартная базовая поставка:

- для РГ-330-500 кВ на ток 3150 А – со стойками под разъединитель, с кронштейнами для крепления приводов;
- для РГ-330-500 кВ на ток 2000А – без стоек (стойки с кронштейнами по заказу);
- для РГЖ-330-500 кВ на токи 2000 и 3150 А с приводом ПД-14 – без кронштейнов (кронштейны по заказу).

²⁾ Требования к ПД-14 указываются в опросных листах на привод.

³⁾ Указать № заполненного опросного листа на приводы.

По желанию заказчика заключается договор о сервисном обслуживании в послегарантийный период