

Опросный лист № _____ на разъединители серии РГ(П) -35 УХЛ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
 Заказчик _____

 код города/телефон _____
 Факс _____
 Ф.И.О. руководителя предприятия _____
 Место установки _____

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»
 182113, Россия, Псковская область,
 г. Великие Луки, пр. Октябрьский,
 79 Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-44
 Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые, присоединительные размеры выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ. Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°C;
- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм ¹⁾.

№	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	35 кВ / 40,5 кВ	V
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	1000А / 20кА / 50кА	
		2000А / 31,5кА / 80кА	
		3150А / 40кА / 100кА	
3	Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)	Фарфоровая I	
		Фарфоровая II*	
		Полимерная III	
		Полимерная IV (по заказу)	
4	Наличие заземлителей	Отсутствуют	
		2	
		1а (заземлитель расположен со стороны неподвижного главного ножа)	
		1б (заземлитель расположен со стороны подвижного главного ножа)	
5	Тип разъединителя по количеству полюсов	1-полюсный	
		2-полюсный	
		3-полюсный	
6	Тип установки	Горизонтальная	
		Вертикальная ¹⁾	
7	Привод разъединителя	Электродвигательный ПД-14	2)
		Ручной ПРГ-5	
		Ручной блочного типа ПРГ-5Б	
8	Привод заземлителя	Электродвигательный ПД-14	2)
		Ручной ПРГ-5	
		Ручной блочного типа ПРГ-5Б	
9	Межфазное расстояние	Стандартная поставка (1000мм)	
		По заказу (указать расстояние из ряда: 1300, 1700, 2000мм)	
10	Высота установки разъединителя от земли до цоколя (без учета высоты фундамента)	Стандартная поставка (4000мм)	
		По заказу (указать высоту из ряда: 2700, 2900, 3000, 3335, 3700, 4450мм)	
11	Заказ несущих металлоконструкций под разъединитель		
12	Заказ опор под несущие металлоконструкции		
13	Дополнительные опции и требования к разъединителю ³⁾		
14	Количество комплектов заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

- 1) Категория размещения вертикальной установки разъединителя - 2 по ГОСТ 15150 (под навесом без гололеда).
- 2) Указать № заполненного опросного листа на привод ПД-14.
- 3) Возможно изготовление защитного козырька над ручными приводами.