



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ГАЗПРОМСЕРТ
РОСС RU.3022.04ГО00

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «ГазЭнергоКонтрол» № ГО00.RU.1131
Общества с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоКонтрол»
(ОС «ГазЭнергоКонтрол»)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, к. 1, тел./факс: 8 (495) 718-48-59

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГО00.RU.1131.H00372

П 3951

Срок действия с 19.08.2014 по 18.08.2017

ПРОДУКЦИЯ

Модули компактные КМ ОРУ-110 наружной установки на напряжение 110 кВ, номинальный ток до 2000А, ток термической стойкости до 40кА (климатического исполнения и категории размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) по ТУ 3414-061-49040910-2007
Серийный выпуск

КОД ОКП: 34 1473

КОД ТН ВЭД РФ: 8535 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 3414-061-49040910-2007

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Завод электротехнического оборудования"
182113, РФ, Псковская обл., г. Великие Луки, проспект Октябрьский, 79
ИНН 6025017624, тел. (81153) 6-37-73, факс (81153) 6-38-45, E-mail: marketing@zeto.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО "Завод электротехнического оборудования"
182113, РФ, Псковская обл., г. Великие Луки, проспект Октябрьский, 79
ИНН 6025017624, тел. (81153) 6-37-73, факс (81153) 6-38-45, E-mail: marketing@zeto.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний рег. № ПИ - 225/14 от 31.07.2014 г., проведенных в Испытательной лаборатории ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (182113, РФ, Псковская область, г. Великие Луки, проспект Октябрьский, 79), Акта о результатах анализа состояния производства № АСП - 071/14 от 31.07.14г, и Решения о выдаче сертификата соответствия № РВ-372/14 от 19.08.2014г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 4с. Инспекционный контроль – август 2015 г., август 2016 г.
Маркирование продукции производить в соответствии с порядком применения знака соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ.

Руководитель органа по сертификации




подпись


подпись

Е.С. Зашихина
инициалы, фамилия

Н.В. Даки
инициалы, фамилия