

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Департамента по работе
с производителями оборудования
ПАО «Россети»



А.В. Логаткин

14 декабря 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 13-197/18

Срок действия с 14.12.2018 по 14.12.2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства типа КРУ-6(10)-ЗЕТО-УЗ на номинальные напряжения 6 и 10 кВ, номинальные токи 1250 и 3150 А, токи термической стойкости 20 и 31,5 кА, климатического исполнения У*, категория размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), с вакуумным выключателем типа VF12
ТУ 3414-132-49040910-2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО»

Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЗЭТО - Комплексные решения»

Адрес: Россия, 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д.79.

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора, разъемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»