


РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Департамента по
работе с производителями
оборудования ПАО «Россети»



А.В. Логаткин

2018 г.

**ПРОТОКОЛ № ИТД-14/18 от 21.11. 2018 г.
по продлению срока действия Акта приемки № 17 от 26.06.2003 и до-
полнению**

Срок действия с 27.11. 2018 г. до 26.11. 2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Ошиновка жесткая на номинальное напряжение 110 кВ на номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 40 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО»

Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО»

Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения
без разрешения ПАО «Россети»

7 Заключение

7.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации продлить срок действия Акта приемки № 17 от 26.06.2003 на ошиновку жесткую на номинальное напряжение 110 кВ на номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 40 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по ТУ 3414-046-49040910-2002.

7.2 Срок действия Акта приемки № 17 от 26.06.2003 – 5 лет с момента утверждения данного протокола.

Заместитель руководителя Дирекции –
Начальник Центра управления проектами по
ВЛ и ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

К.А. Рыжков

Ведущий эксперт Центра управления проек-
тами по ВЛ и ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

А.С. Хлызов