

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТИЦ ФСК ЕЭС»



П.Ю. Корсунов

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

13 октября 2020 г.

ПРОТОКОЛ № Ш-195/20 от 13.10.2020 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
от 02.08.2010 №63-10

Срок действия с 13.10.2020 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 13.10.2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители серии РГ(П), РГН(П) на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 1000, 2000, 3150 и 4000 А, токи термической стойкости 40÷63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-028-41586029-98 (ИВЕЖ.674214.018 ТУ) с изменением №16

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект Октябрьский,
79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект Октябрьский,
79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

7 Заключение

7.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации продлить срок действия заключения аттестационной комиссии №63-10 от 02.08.2010 на Разъединители серии РГ(П), РГН(П) на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 1000, 2000, 3150 и 4000 А, токи термической стойкости 40÷63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по техническим условиям ТУ3414-028-41586029-98 (ИВЕЖ.674214.018 ТУ) с изменением №16.

7.2 ЗАО «ЗЭТО» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

Руководитель Дирекции по управлению проектами АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



К.А. РЫЖКОВ