

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин А. Г. Картушин

« 22 » июля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ – 145/20

Срок действия с 22.07.2020 г. по 22.07.2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Трансформаторы тока и напряжения комбинированные типа ТГК на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток первичной обмотки до 4000 А, ток термической стойкости до 63 кА, ток динамической стойкости до 160 кА, климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Завод электротехнического оборудования-Газовые технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ»), г. Великие Луки по ТУ 3414-142-49040910-2016 (ИВЕЖ.671214.012ТУ).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое Акционерное общество ««Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод электротехнического оборудования-Газовые Технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ»), Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»