

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



А.М. Епифанов

« » 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления технической
политики Департамента технической
политики ПАО «Россети»»



А.Г. Картушин

«20» МАРТА 2020 г.

ПРОТОКОЛ № ИП-59/20 от 20.03. 2020 г.

по продлению срока действия заключению аттестационной комиссии
№ ИЗ-12/15 от 14.01.2015.

Срок действия с 20.03. 2020 г. по 20.03. 2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели элегазовые баковые серии ВТБ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи отключения 40 кА (номинальные токи 2000 и 3150 А) и 50 кА (номинальный ток 3150 А), климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-101-49040910-2012 с изм.№2

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

182100, Россия, Псковская область, г.Великие Луки, Проспект Октябрьский,
79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии»
(ООО «ЗЭТО-ГТ»)

182100, Россия, Псковская область, г.Великие Луки, Проспект Октябрьский,
79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (для класса С1 в части коммутации ненагруженной воздушной и кабельной линии; не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора (для выключателя на номинальный ток отключения 40 кА))

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»