Опросный лист №_____
на ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПН-П на напряжение 6, 10 кВ

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
182113 Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77
Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

_____

код города/телефон _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничитель укомплектован линейным выводным зажимом.

Исполнение по установке – опорное.

Номинальный разрядный ток – 10 кА.

Ток взрывобезопасности – 20 кА.

Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 – IV.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;
- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале MSK-64.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа (отметить нужное)
1	Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ[1]	6/6,0	○
		6/6,6	○
		6/6,9	○
		6/7,2	○
		6/7,6	○
		6/8,0	○
		6/8,2	○
		10/10,5	○
		10/11,5	○
		10/12,0	○
		10/12,7	○
		10/13,7	○
2	Ток пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс, А	550	○
		680	○
		760	○
3	Комплект монтажных частей	КМЧ № 1-14 (выбрать по нижеприведённому рисунку)[2]	
	КМЧ для наружной установки 		
4	Дополнительная комплектация по заказу. Возможно изготовление стойки с высотой указанной заказчиком.		
5	Дополнительные требования		
6	Количество ОПН заказа: ОПН-П1-_____/_____/10/_____ УХЛ1[3]		

Примечание:

[1] возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанных в пункте 1 (требуемое значение необходимо прописать в пункте 5)

[2] КМЧ №14 – изолирующие основание

[3] Например: ОПН-П1-10/12,0/10/680 УХЛ1

Должность	Ф.И.О.	подпись	дата