

**Опросный лист № _____
на ограничители перенапряжений нелинейные
с внешним искровым промежутком
на напряжение 6 и 10 кВ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____
код города/телефон _____
Ф.И.О. руководителя предприятия _____
Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
182113 Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77
Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80

Ограничители перенапряжений с внешним искровым промежутком с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования подстанций и сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Исполнение по установке - опорное.

Номинальный разрядный ток - 5 кА.

Ток пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс – 250 А.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа (отметить нужное)
1	Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ	6/7,6	
		10/12,7	
2	Дополнительные требования		
3	Количество ОПН заказа: ОПН-ИШ-_____ / _____ / 5/250 УХЛ1 ¹		

Примечание:

¹ Например: ОПН-ИШ-6/7,6/5/250 УХЛ1

_____ Должность

_____ Ф.И.О.

_____ подпись

_____ дата