

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

«17» августа 2016 г.

ПРОТОКОЛ № ТТ-98/16 от 17.08. 2016 г.

**по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№49-11 от 14.06.2011, срок действия до 14.06.2016.**

Срок действия с 17.08. 2016 г. до 14.06.2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители серии РГ(П) и РГН(П) на номинальное напряжение 220 кВ, номинальные токи 1000, 2000 и 3150 А, токи термической стойкости 40, 50 и 63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»

7 Заключение


7.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации продлить срок действия заключения аттестационной комиссии №49-11 от 14.06.2011 на Разъединители серии РГ(П) и РГН(П) на номинальное напряжение 220 кВ, номинальные токи 1000, 2000 и 3150 А, токи термической стойкости 40, 50 и 63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по техническим условиям ТУ 3414-037-41586029-99 (ИВЕЖ.674215.021 ТУ).

7.2 Срок действия заключения аттестационной комиссии №49-11 от 14.06.2011 – до 14.06.2021.

Руководитель Дирекции по управлению проектами АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

 И.И. Шамсутдинов

Заместитель руководителя Дирекции –
Начальник Центра управления проектами по ВЛ и ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

 К.А. Рыжков