

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

«06» апреля 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по
работе с производителями
оборудования ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

«13» апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ № ИТФ-28/17 от 13.07.2017 г.

по продлению срока действия
Заключения аттестационной комиссии №102-11 от 21.11.2011
(с Дополнением №ИД-88/14 от 17.06.2014) и дополнению

Срок действия с 13.07.2017 г. по 12.07.2022 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока с газовой изоляцией серии ТОГФ, на номинальное напряжение 220 кВ, номинальные токи первичной обмотки до 4000А, ток термической стойкости до 63 кА (в течение 3 с), ток взрывобезопасности 40 кА (в течение 0,3 с), климатического исполнения и категории размещения У1 (элегаз) и УХЛ1 (смесь газов 60% элегаз и 40% азот), изготавливаемые по ТУ 3414-091-49040910-2011 (ИВЕЖ.671214.003 ТУ)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЗЭТО-ГТ» (г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Протокола без разрешения ПАО «Россети»