

РАЗРАБОТАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

И.о. директора Департамента по
работе с производителями
оборудования ПАО «Россети»



И.А. Косолапов



А.В. Логаткин

« 12 » ноября 2018 г.

« 12 » ноября 2018 г.

ПРОТОКОЛ № ИТО-120/18 от 27.11. 2018 г.

**по продлению срока действия Акта приемки б/н от 11.03.1999
и дополнению**

Срок действия с 27.11. 2018 по 26.11. 2023

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители серии РГ и РГП на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 1000, 2000 и 3150 А, токи термической стойкости 20, 31,5 и 40 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 2

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
182100, Россия, Псковская область, г.Великие Луки, Проспект Октябрьский,
79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
182100, Россия, Псковская область, г.Великие Луки, Проспект Октябрьский,
79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»

7 Заключение

7.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации рекомендовать продлить срок действия Акта приемки б/н от 11.03.1999 на Разъединители серии РГ и РГП на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 1000, 2000 и 3150 А, токи термической стойкости 20, 31,5 и 40 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 2 (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении), изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по ТУ 3414-032-41586029-98 (ИВЕЖ.674213.046 ТУ).

7.2 Срок действия Акта приемки б/н от 11.03.1999 – 5 лет с момента утверждения данного протокола.

Заместитель руководителя Дирекции -
Начальник Центра управления проектами по
ВЛ и ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



К.А.Рыжков