

**РАЗРАБОТАНО**

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П.Ю. Корзунов

2020 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

27 октября 2020 г.

**ПРОТОКОЛ № ИД-205/20 от 27.10.2020 г.**

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 09.01.2003  
и дополнению

Срок действия с 27.10.2020 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 27.10.2025 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Разъединители серии РЛК на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 400 и 630 А, ток термической стойкости 10 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-052-49040910-2004 (ИВЕЖ.674212.061 ТУ) с изменением №5

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)  
182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект Октябрьский,  
79

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)  
182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект Октябрьский,  
79

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

## 7 Заключение

7.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации продлить срок действия Акта приемки б/н от 09.01.2003 на Разъединители серии РЛК на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 400 и 630 А, ток термической стойкости 10 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по ТУ 3414-052-49040910-2004 (ИВЕЖ.674212.061 ТУ) с изменением №5.

7.2 ЗАО «ЗЭТО» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

Руководитель Дирекции по управлению проектами АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



К.А. РЫЖКОВ