

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

« 24 » апреля 2025 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ-61/25

Срок действия с 24.04.2025 г

Дата очередной плановой проверки производства 24.04.2030 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии ЯТЭ-220 на номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения и ток термической стойкости 40 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), изготавливаемое по ТУ 27.12-154-49040910-2019 (ИВЕЖ.674635.001 ТУ) (изм.№1)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ»).

Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ»).

Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» (не предназначено для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора)

Количество баллов в соответствии с СТО 34.01-22-002-2023 – 92,3

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения
без разрешения ПАО «Россети»

11 Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным техническим требованиям

11.1 Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией серии ЯТЭ-220 на номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения и ток термической стойкости 40 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), изготавливаемое ООО «ЗЭТО Газовые технологии» по ТУ 27.12-154-49040910-2019 (ИВЕЖ.674635.001 ТУ) (изм.№1), соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуется для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» (не предназначено для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора).

11.2 В соответствии с СТО 34.01-22-002-2023 «Требования по определению страны происхождения продукции, приобретаемой для производственных нужд группы компаний «РОССЕТИ» - 92,3 балла.

11.3 В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления аттестованного оборудования обеспечить направление в адрес ПАО «Россети» заявки на внесение изменений в действующее заключение аттестационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные действующей Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе.

11.4 Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ») обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

Председатель аттестационной комиссии:

К.А. Рыжков

Члены аттестационной комиссии:

А.П. Семушкина

П.Ю. Егоркин

А.В. Лебедев

А.В. Андронов