

Опросный лист № _____ на ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПН-П на напряжение 110, 150, 220 кВ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
Заказчик _____
код города/телефон _____
Ф.И.О. руководителя предприятия _____
Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
182113 Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77
Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования от грозных и коммутационных перенапряжений. Ограничитель укомплектован изолирующим основанием, линейным выводным зажимом, заземляющим зажимом.

Ток взрывобезопасности - 40 кА.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°C;
- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;
- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале MSK-64.

	Параметры	Варианты исполнения				Значение заказа (отметить нужное)	
1	Исполнение по установке	1 - опорное					
		2 - подвесное					
2	Класс напряжения сети / наибольшее длительно допу- стимое рабочее напряжение, кВ ¹	110/73		220/146			
		110/77		220/151			
		110/81		220/154			
		110/83		220/156			
		110/84		220/158			
		110/86		220/160			
		110/88		220/163			
		150/100		220/168			
		150/105		220/170			
		150/110		220/172			
	150/115		220/176				
3	Номинальный разрядный ток, кА	10 - для 2, 3 класса пропускной способности					
		20 - для 4, 5 класса пропускной способности					
4	Класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс (амплитуда)	2 (550А, 680А, 760А)		550А	680А	760А	
		3 (800А, 900А, 1000А)		800А	900А	1000 А	
		4 (1450А)					
		5 (1800А)					
5	Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920	II* - для 4, 5 класса пропускной способности					
		III					
		IV - для 2,3 класса пропускной способности					
6	Дополнительная комплектация по заказу	ДТУ-03 - датчик тока					
		УКТ-04 - прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (один прибор на группу ОПН)					
		ИТ-Д2.03 - регистратор срабатывания					
		РС-4 - регистратор срабатывания					
		Металлокон- струкция высотой	для одного ОПН	110 кВ	2500 мм (трубная стойка)		
					2620 мм (ажурная стойка)		
			220 кВ	2500 мм (трубная стойка)			
				2710 мм (ажурная стойка)			
для трех ОПН		3020 мм (ажурная стойка)					
7	Дополнительные требования:						
8	Количество ОПН заказа: ОПН-П _____ - _____ / _____ / _____ УХЛ1 ²⁾						

Пр и м е ч а н и е :

¹ возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанных в пункте 2 (требуемое значение необходимо прописать в пункте 7).

² например: ОПН-П-110/88/10/680 IV УХЛ1

Должность

Ф.И.О.

подпись

дата