

Выбор типа выключателя—разъединителя—предохранителя
и образец записи при заказе:

Расположение приводного вала ВРП-37-3120 -00-УХЛЗ ТУ3424-005-49040910-2002
0— справа ;
1— слева ;

с плавкими вставками на А . *

Серия плавкой вставки _____
ПН-2-400 ;
ППН-37 ;

Номинальный ток плавкой
вставки

ПН-2-400 : 200 А, 250 А, 315 А, 400 А ;
ППН-37 : 40 А, 50 А, 63 А, 80 А, 100 А,
125 А, 160 А, 200 А, 250 А,
315 А, 400 А .

* Плавкие вставки поставляются по желанию заказчика .

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!