

## РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В. В. Харитонов  
«    »      2021 г.



## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин  
«20» августа 2021 г.



## ПРОТОКОЛ № ПД-129/21 от 20.08.2021 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии Акта  
приемки б/н от 13.08.2004 (с дополнением от 27.11.2015 №ИД-245/15)

Срок действия с 20.08.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 20.08.2026 г.

## ОБОРУДОВАНИЕ

Заземлители типа ЗР на номинальное напряжение 110 кВ, ток термической стойкости 40 кА, на номинальное напряжение 220 кВ, токи термической стойкости 31,5÷50 кА и типа ЗППА на номинальные напряжения 330 и 500 кВ, ток термической стойкости 63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-058-49040910-2004 с изменением №4

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)  
Адрес: 182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект  
Октябрьский, 79

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)  
Адрес: 182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект  
Октябрьский, 79

## СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

## РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»