



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.B.00347/20

Серия RU № 0201948

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации на железнодорожном транспорте федерального бюджетного учреждения «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте»; Россия, Москва (3-я Мытищинская улица, дом 10, Москва, 129626); аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЖТ02, дата регистрации (дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 11.09.2015); телефон: +7 (495) 646-27-15; адрес электронной почты: register@rsfgt.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования»; проспект Октябрьский, дом 79, город Великие Луки, Псковская область, 182113; основной государственный регистрационный номер: 1026000901475; телефон: +7 (81153) 6-37-32; адрес электронной почты: info@zeto.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования»; проспект Октябрьский, дом 79, город Великие Луки, Псковская область, 182113

ПРОДУКЦИЯ Приложение (учетный номер бланка 0717036)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8535 40 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы сертификационных испытаний от 13.09.2018 № 01-3/1-13-42-2018 с дополнением от 26.12.2019 № 1, от 13.09.2018 № 01-3/1-13-44-2018 с дополнением от 26.12.2019 № 1, от 13.09.2018 № 01-3/1-13-45-2018 с дополнением от 26.12.2019 № 1, от 13.09.2018 № 01-3/1-13-46-2018 с дополнением от 26.12.2019 № 1 Испытательного центра на безопасность закрытого акционерного общества «Завод электротехнического оборудования», аттестат аккредитации № RA.RU.22MB05. Акт визуального контроля от 07.02.2018 № 1. Экспертное заключение от 26.11.2019 № 02234/23186. Акт о результатах проверки состояния производства от 14.10.2019 № 04847/27108/23186. Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Приложение (учетный номер бланка 0717036)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.02.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 10.02.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Э.Н. Гунченко
(Ф.И.О.)

Б.А. Куликов
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00347/20**

Серия RU № 0717036

ПРОДУКЦИЯ Ограничители перенапряжений нелинейные ОПНК-П1-3,3 УХЛ1, ОПН-3,3 О1 и разрядники вентильные РВКУ-3,3БО1, РВКУ-1,65ЕО1

Группа продукции: вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для устройств электроснабжения железных дорог

ТУ 3414-010-00468683-96 (ИВЕЖ.674361.045 ТУ) «Ограничители перенапряжений нелинейные типа ОПНК-П1-3,3УХЛ1 и ОПНК-П1-27,5УХЛ1. Технические условия», ТУ 3414-002-00468683-93 (ИВЕЖ.674361.037 ТУ) «Ограничитель перенапряжений нелинейный на класс напряжения 3,3 кВ постоянного тока. Технические условия», ТУ 16-87 ИВЕЖ.674321.002ТУ «Разрядники вентильные серии РВКУ на напряжение 3,3 кВ. Технические условия», ТУ 16-87 ИВЕЖ.674321.001ТУ «Разрядники вентильные серии РВКУ на напряжение 1,65 кВ. Технические условия»; конструкторская документация ИВЕЖ.674361.045 «Ограничитель перенапряжений типа ОПНК-П1-3,3УХЛ1» (исполнение ИВЕЖ.674361.045), ИВЕЖ.674361.037 «Ограничитель перенапряжений типа ОПН-3,3О1», ИВЕЖ.674321.002 «Разрядники типа РВКУ-3,3АО1 и РВКУ-3,3БО1» (исполнение ИВЕЖ.674321.002-02), ИВЕЖ.674321.001-02 «Разрядник типа РВКУ-1,65ЕО1»

серийный выпуск

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Пункт 6.4.7 ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»; пункты 1.1, 1.2, 2, 3.1, 3.3, 4 таблицы 1 НБ ЖТ ЦЭ 145-2003 «Аппараты защиты от перенапряжений для устройств электроснабжения железных дорог. Нормы безопасности»; пункт 4.13 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Назначенный срок службы ограничителей перенапряжений нелинейных ОПНК-П1-3,3 УХЛ1, ОПН-3,3 О1 – 15 лет, разрядников вентильных РВКУ-3,3БО1, РВКУ-1,65ЕО1 – 10 лет. Условия хранения ограничителей перенапряжений нелинейных ОПНК-П1-3,3 УХЛ1, ОПН-3,3 О1 – 2(С), разрядников вентильных РВКУ-3,3БО1, РВКУ-1,65ЕО1 – 1 (Л), 2(С) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Э.Н. Гунченко
(Ф.И.О.)Б.А. Куликов
(Ф.И.О.)

Лист 1