

Утверждаю

Главный инженер
Управления электрификации и
электрообеспечения
Центральной дирекции,
инфраструктуры - филиала
ОАО "РЖД"



В. В. Хананов

20 12 г.

Согласовано

Генеральный директор
ЗАО "ЗЭТО"

А. Н. Козловский

23.07

20 12 г.

АКТ

приёмки межведомственной комиссией
разъединителей рубящего типа с заземлителем
на напряжение 10 кВ переменного тока 400А

г. Великие Луки

18.07.2012 г.

Комиссия в составе:

Председателя Глуценко И. А. - ведущего инженера Управления
электрификации и электрообеспечения
Центральной дирекции
инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"

и членов комиссии Малкова А. С. - главного инженера ЗАО "ЗЭТО"

Иванова Д.В. - и. о. исполнительного директора
по испытаниям ЗАО "ЗЭТО"

Ярошенко Д. С. - главного конструктора ЗАО "ЗЭТО"
действующая на основании Приказа № 196 от 18.07.12 по ЗАО "ЗЭТО"
составила настоящий акт о следующем:

1. Комиссия проводила в г. Великие Луки 18 " 07 2012 г.
приёмку ОКР разъединителей серии РЛКЖ на напряжение 10 кВ,
выполненных ЗАО "ЗЭТО" инициативно согласно техническому заданию
ОАО "РЖД" "Разработка разъединителей рубящего типа с заземлителем
на напряжение 10 кВ переменного тока 400А"

2. Разработчик, изготовитель и поставщик Разъединителей РЛКЖ на напряжение 10 кВ – ЗАО "ЗЭТО", г. Великие Луки

3. Комиссии были предъявлены следующие материалы:

- опытный образец разъединителя РЛКЖ-10.IV/400УХЛ1 с приводом ПР-7УХЛ1;
- комплект конструкторской документации;
- проект извещения об изменении технических условий ТУ 3414-052-49040910-2004;
- проект технических условий ТУ 3414-052-49040910;
- техническое задание на опытно-конструкторскую разработку;
- проект руководства по эксплуатации;
- проект паспорта;
- протоколы испытаний;
- проект программы приемочных испытаний;
- приказ о создании межведомственной комиссии;

4. Рассмотрев представленные материалы, комиссия установила, что объём представленных материалов достаточен для приёмки изделия.

5. Результаты рассмотрения представленных материалов приведены:

- по технической документации - в приложении 1;
- по результатам испытаний - в приложении 2.

6. По результатам рассмотрения представленных материалов комиссия пришла к выводу:

- предъявленный образец Разъединителя РЛКЖ-10.IV/400УХЛ1

соответствует техническим требованиям проекта технических условий;

- результаты испытаний образцов находятся в соответствии с требованиями проекта технических условий;

- результаты испытаний согласно программе приемочных испытаний можно зачесть в качестве приемочных.

- считать ОКР "Разработка разъединителей рубящего типа с заземлителем на напряжение 10 кВ переменного тока 400А" принятой, а разъединители РЛКЖ-10.IV/400УХЛ1

целесообразно и возможно использовать на электросетевых объектах ОАО "РЖД"

7. Комиссия рекомендует:


- ЗАО "ЗЭТО" откорректировать проект технических условий в соответствии с рекомендациями изложенным в протоколе №1;
- откорректированный проект технических условий, представить на согласование в ОАО "РЖД" в установленном порядке;
- присвоить конструкторской документации литеру "А";

- ЗАО "ЗЭТО" приступить к производству разъединителей РЛКЖ-10.IV/400УХЛ1

- разъединители РЛКЖ-10.IV/400УХЛ1 использовать на электросетевых объектах
ОАО "РЖД"

Приложения: 1. Протокол № 1 – Протокол рассмотрения технической документации
на 1 л. в 1 экз.
2. Протокол № 2 – Протокол рассмотрения результатов испытаний
на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии



Глущенко И. А.

Члены комиссии



Малков А. С.



Иванов Д. В.



Ярошенко Д. С.