

9 Заключение

9.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации:

- продлить срок действия заключения аттестационной комиссии №49-11 от 14.06.2011 на Разъединители серии РГ(П) и РГН(П) на номинальное напряжение 220 кВ, номинальные токи 1000, 2000 и 3150 А, токи термической стойкости 40, 50 и 63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1;

- дополнить заключение аттестационной комиссии №49-11 от 14.06.2011 Разъединителями серии РГНП на номинальное напряжение 150 кВ, номинальные токи 1000 и 2000 А, токи термической стойкости 40 и 50 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1,

изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по ТУ 3414-037-41586029-99 (ИВЕЖ.674215.021 ТУ) с изм.№12.

9.2 ЗАО «ЗЭТО» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

Начальник Департамента аттестации оборудования АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

К.А. РЫЖКОВ