

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



ЗАЯВИТЕЛЬ: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", ЗАО "ЗЭТО", место нахождения 182110, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 79, ОГРН 1026000901475, ИНН 6025017624, телефон +7 8115363859, электронная почта ogk@zeto.ru
Info@zeto.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, МУНШТУКОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Разъединители высоковольтные трехполюсные на переменное напряжение 10 кВ, номинальный ток 4000 А типа РВРЗ-III-10/4000 УЗ, код ОКПД 2: 27.12.10.120, код ТН ВЭД: 8535301000
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3414-134-49040910-2015 (ИВЕЖ.674212.105 ТУ) "Разъединители высоковольтные трёхполюсные на переменное напряжение 10 кВ, номинальный ток 4000 А типа РВРЗ-III-10/4000 УЗ.Технические условия"
Серийный выпуск

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", ЗАО "ЗЭТО", 182110, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 79

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 52726-2007, Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия, пп. 5.5.8, 5.10.8, 5.10.15, 5.10.17, раздел 6; ГОСТ 1516.3-96, Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции, п. 4.14;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 01-3/1-12-111-2021 выдан 20.10.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр на безопасность" RA.RU.22MB05; Сертификат системы менеджмента: 44 100 202116 выдан 03.09.2021;

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 28.10.2021 по 27.10.2026



МУНШТУКОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ
фамилия, имя, отчество

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии

РОСС RU Д-RU.PA02.В.04269/21

Дата регистрации

28.10.2021