

8 Заключение

8.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации рекомендуется продлить срок действия Заключения аттестационной комиссии №102-11 от 21.11.2011 (с Дополнением №ИД-88/14 от 17.06.2014) на трансформаторы тока с газовой изоляцией серии ТОГФ, на номинальное напряжение 220 кВ, номинальные токи первичной обмотки до 4000 А, ток термической стойкости до 63 кА (в течение 3 с), ток взрывобезопасности 40 кА (в течение 0,3 с), климатического исполнения и категории размещения У1 (элегаз) и УХЛ1 (смесь газов 60% элегаз и 40% азот), изготавливаемые ООО «ЗЭТО – Газовые Технологии» (г. Великие Луки) по ТУ 27.11.42-160-49040910-2020 (изм. 1) для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

8.2 ЗАО «ЗЭТО» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

Начальник Департамента аттестации
оборудования АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Рыжков К.А.

Начальник Отдела трансформаторного
и реакторного оборудование АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Герих Ю.В.