



## 9 Заключение

9.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации рекомендуется продлить срок действия Заключения аттестационной комиссии №ГЗ-24/17 от 30.03.2017 на трансформаторы напряжения индуктивные газонаполненные ЗНОГ-220 на класс напряжения 220 кВ, климатического исполнения и категории размещения У1 (SF<sub>6</sub> элегаз), УХЛ1 (30% SF<sub>6</sub> элегаз + 70% N<sub>2</sub> азот), сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64 при высотной отметке до 10 метров, изготавливаемые ООО «ЗЭТО-ГТ» (г. Великие Луки) по ТУ 3414-106-49040910-2012 (изм. 1) для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

9.2 ЗАО «ЗЭТО» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

Начальник Департамента аттестации  
оборудования АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Рыжков К.А.

Начальник Отдела трансформаторного  
и реакторного оборудования АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Герих Ю.В.