

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В. В. Харитонов
« » 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
«13» июля 2022 г.

ПРОТОКОЛ № П-148/22 от 13.07.2022 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
от 10.08.2016 № ПЗ-90/16 (с Продлением от 27.06.2017 № ПД-61/17 и До-
полнением от 01.08.2019 № ПД-122/19)

Срок действия с 13.07.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 13.07.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели элегазовые колонковые серии ВГТ-220-1К на номинальное напряже-
ние 220 кВ, номинальный ток 4000 А, номинальный ток отключения 40 кА, клима-
тического исполнения У (элегаз) и УХЛ* (смесь 42%SF₆+58%CF₄, с нижним значе-
нием температуры при эксплуатации до минус 55°С), категории размещения 1, изго-
тавливаемые по ТУ 3414-116-49040910-2012 (с изм.№1)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод Электротехнического оборудования» (ЗАО
«ЗЭТО»)

Россия, 182100, Псковская область, г.Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д.79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии» (ООО
«ЗЭТО-ГТ»)

Россия, 182100, Псковская область, г.Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д.79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (для класса С1 в части коммута-
ции ненагруженной воздушной линии)