

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по
работе с производителями
оборудования ПАО «Россети»



И.А. Косолапов

2017 г.



О.Л. Биндар

2017 г.

ПРОТОКОЛ № 17-162/17 от 01.12. 2017 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№88-12 от 20.12.2012 и дополнению

Срок действия с 01.12.2017 г. по 30.11.2022 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока с газовой изоляцией серии ТОГФ на номинальное напряжение 330 кВ (уровень изоляции «а»), номинальный ток первичной обмотки до 2000 А, ток термической стойкости до 63 кА (в течение 3 с), ток взрывобезопасности 40 кА (в течение 0,3 с), климатического исполнения и категории размещения У1 (элегаз) и УХЛ1 (смесь газов 30% элегаз и 70% азот) изготавливаемые по ТУ 3414-095-49040910-2011 (ИВЕЖ.671214.004 ТУ)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЗЭТО-ГТ» (г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»