

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.02657/23



**Заявитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", ЗАО "ЗЭТО", место нахождения 182110, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 79, ОГРН 1026000901475, ИНН 6025017624, телефон +7 8115363859, электронная почта [ogk@zeto.ru](mailto:ogk@zeto.ru), [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

**В лице:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МУНШТУКОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

**Заявляет, что** Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110  
код ОКПД 2: 27.12.10.190, код ТН ВЭД: 8537209800

**Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:**  
ТУ 3414-103-49040910-2013 (ИВЕЖ.674634.003 ТУ) "Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией. Технические условия"

Серийный выпуск

**Изготовитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", место нахождения: 182110, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 79,


**Соответствует требованиям:** ГОСТ Р 54828-2011, Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия, раздел 10; ГОСТ 1516.3-96, Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции, п.4.14; ГОСТ 12.2.007.3-75, Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности, пп.2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8; ГОСТ 12.2.007.4-75, Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств, пп.2.4а, 2.4б, 2.4.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.14, 2.15;

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ**  
протокол испытаний № 01-3/1-12-4-2023 выдан 30.01.2023 выдан испытательной лабораторией "Испытательный центр на безопасность" RA.RU.22MB05; сертификата системы менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001:2015 рег. № 44 100 202116 выдан с 03.09.2021 по 14.08.2024 г., Органа по сертификации TUV NORD CERT GmbH, г. Эссен;

**Схема декларирования соответствия:** Зд

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 31.01.2023 по 28.01.2028



  
подпись

МУНШТУКОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ  
фамилия, имя, отчество