

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.05808/23

**Заявитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", ЗАО "ЗЭТО", место нахождения 182110, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 79, ОГРН 1026000901475, ИНН 6025017624, телефон +7 8115363859, электронная почта [dec@zeto.ru](mailto:dec@zeto.ru), [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

**В лице:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, МУНШТУКОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

**Заявляет, что продукция** Комплектные подстанции трансформаторные столбовые однофазные 10/0,23 кВ мощностью 4 и 10 кВА

код ОКПД 2: 27.11.4

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537109109

**Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:**

ТУ 3412-004-41586029-99 (ИВЕЖ.674811.021 ТУ) «Комплектные подстанции трансформаторные столбовые однофазные 10/0,23 кВ мощностью 4 и 10 кВА. Технические условия.»

Серийный выпуск

**Изготовитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", ЗАО "ЗЭТО", место нахождения 182110, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, 79;

**Соответствует требованиям:** ГОСТ 14695-80, Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия, пп. 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32; ГОСТ 1516.3-96, Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции, п. 4.14;

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокол испытаний № 01-3/1-12-8-2023 выдан 01.02.2023г. испытательной лабораторией "Испытательный центр на безопасность" RA.RU.22MB05; сертификата системы менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001:2015 рег. № 44 100 202116 выдан с 03.09.2021г. по 14.08.2024г., органа по сертификации TUV NORD CERT GmbH, г. Эссен;

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** Зд

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 22.02.2023 по 21.02.2028



М.П.  
при наличии)

Заявитель

подпись

МУНШТУКОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)