

Опросный лист № _____ на ограничители перенапряжений нелинейные на напряжение 0,22-0,66 кВ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
 Заказчик _____
 код города/телефон _____
 Ф.И.О. руководителя предприятия _____
 Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»** 182113
 Псковская область,
 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
 Телефон (81153) 6-39-19; 6-37-72
 Факс (81153) 6-38-45; Email: info@zeto.ru

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования подстанций и сетей от грозových и коммутационных перенапряжений.

Исполнение по установке - опорное.

Номинальный разрядный ток - 10 кА.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°C;
- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;
- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале MSK-64.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа (отметить нужное)
1	Класс напряжения сети (кВ)/ наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (кВ)/ток пропускной способности(А)	Первый класс пропускной способности	
		0,22/0,25/300	<input type="checkbox"/>
		0,4/0,4/300	<input type="checkbox"/>
		0,6/0,8/300	<input type="checkbox"/>
		Второй класс пропускной способности	
		0,22/0,25/450	<input type="checkbox"/>
		0,4/0,45/550	<input type="checkbox"/>
		0,6/0,8/550	<input type="checkbox"/>
2	Дополнительные требования		
3	Количество ОПН заказа: ОПН-П1- _____ / _____ / _____ УХЛ1 ¹ Примечание:		

¹ Например: ОПН-П1-0,22/0,25/450 УХЛ1

_____ Должность

_____ Ф.И.О.

_____ подпись

_____ дата