



**Опросный лист № _____ на разъединители серии РГН-150
климатического исполнения УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-39-19; 6-37-72
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые, присоединительные размеры выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ. Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм.

Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1 Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение	150кВ / 170кВ	V
2 Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	1000А / 31,5кА / 80кА	
	2000А / 40кА / 100кА	
3 Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)	Фарфоровая I	
	Фарфоровая II	
4 Наличие заземлителей	Отсутствуют	
	2	
	1а (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки)	
	1б (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки)	
5 Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	
	Трёхполюсный	
6 Тип установки	Горизонтальная	
	Килевая	
7 Привод главных ножей разъединителя	Электродвигательный ПД-14	1)
	Ручной ПРГ-6	2)
8 Привод заземлителя	Электродвигательный ПД-14	1)
	Ручной ПРГ-6	2)
9 Межфазное расстояние, мм	Стандартная поставка 2500мм	
	По заказу (указать расстояние)	
10 Высота установки разъединителя от земли до цоколя (без учета высоты фундамента)	Стандартная поставка 2820мм	
	По заказу (указать высоту)	
13	Дополнительные опции и требования к разъединителю	
14	Количество комплектов заказа	

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

- 1) Указать № заполненного опросного листа на электродвигательный привод ПД-14.
- 2) Максимальное кол-во кабельных вводов привода ПРГ-6 - 2шт.