

**Опросный лист № \_\_\_\_\_ на выключатели элегазовые колонковые типа  
ВГТ-330-2К со встроенным пружинно-гидравлическим приводом ПШГ-6.**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:  
Заказчик \_\_\_\_\_

код города/телефон \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Поставщик: <b>ЗАО «ЗЭТО»</b> 182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Тел.: (81153) 6-39-19, 6-37-72 Факс: (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru
---

Выключатель предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), а также циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 330 кВ с заземленной нейтралью.

Выключатель не предназначен для коммутации шунтирующего реактора и конденсаторных батарей.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное напряжение / наибольшее рабочее напряжение, кВ	330 /363	V
2	Номинальный ток, А	3150	V
3	Ток термической стойкости / ток электродинамической стойкости, кА	40 / 100	V
4	Тип изоляции	Фарфор	V
5	Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 (длина пути утечки изоляции)	III (2,5см/кВ)	V
6	Цвет внешней изоляции	Светло-серый	V
7	Номинальное напряжение питания электродвигателя, В	Переменное 230 (однофазное)	V
8	Номинальное напряжение питания электромагнитов, В	Постоянное 110 Постоянное 220	
9	Заказ опор под установку выключателя (высота опоры)	Стандартная высота опоры Н=1800 мм Нестандартная поставка (по заказу) указать высоту	
10	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У1 (от плюс 40°С до минус 45°С) Изоляционная среда – элегаз SF <sub>6</sub>	V
11	Количество дополнительно поставляемого элегаза (первичная заправка входит в комплект поставки)	По заказу (указать количество заправок выключателя)	
12	Расширенная поставка (по заказу), указать количество, шт.	Газозаправочный комплект*	
		Элегазовый детектор утечки	
		Устройство для измерения количества влаги	
		Система учета остаточного коммутационного ресурса	
13	Дополнительные требования к выключателю	Площадка обслуживания элегазового выключателя	
14	<b>Количество выключателей заказа</b>		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

# Габаритные, присоединительные и установочные размеры выключателей серии ВГТ-330-2К

