

Опросный лист № _____ на заземлители серии ЗППА на номинальные напряжения 330, 500 кВ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
 Заказчик _____

 код города/телефон _____
 Факс _____
 Ф.И.О. руководителя предприятия _____
 Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
 182113, Россия, Псковская область,
 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
 Телефон (81153) 6-39-19; 6-37-72
 Факс (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Заземлители однополюсные серии ЗППА предназначены для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ и профилактических осмотров в распределительных устройствах путем заземления отключенных участков электрической цепи. Управление электродвигательным приводом ПД-11-01 УХЛ1. В комплект поставки заземлителей входят опорные стойки, закрепляемые на шпильки бетонных фундаментов.

Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм.
- сейсмичность местности до 8 баллов по шкале MSK-64.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1.	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	330 кВ / 363 кВ 500 кВ / 550 кВ	
2.	Ток термической стойкости (1с) / ток электродинамической стойкости	63 кА / 160 кА	V
3.	Изоляторы по типу изоляции, степени загрязнения по ГОСТ 9920	Фарфоровые I	
Фарфоровые II*		русского производства	
		импортные	
4.	Высота установки заземлителя	Стандартная поставка (2800мм)	
		По заказу (указать высоту стойки)	
5.	Номинальное напряжение питания электродвигателя привода, В	230/400 переменное трехфазное	V
6.	Напряжение питания дистанционного управления привода, В	220 постоянное	
		110 постоянное (по заказу)	
7.	Наличие выносного блока управления по заказу (указать количество выносных блоков по видам оперирования)	трехфазное оперирование заземлителями	
		пофазное оперирование заземлителями	
8.	Наличие обогрева и освещения в выносных блоках управления	по заказу	
9.	Высота стойки, мм	Стандартная поставка	
		По заказу (указать высоту)	
10.	Высота фундамента, мм		
11.	Дополнительные требования		
12.	Количество заземлителей заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!